

АКТ ПРОВЕРКИ
исполнения федерального законодательства

г. Железнодорожск

07 декабря 2018
проверка проводилась
с 10.30 до 12.30 ч.

На основании поступившего в Железнодорожскую межрайонную прокуратуру обращения Варецкой Л.М., старшим помощником Железнодорожского межрайонного прокурора Сычёвой Ю.В. с участием ведущего специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по Куржской области в г. Железнодорожске, Железнодорожском и др. районах Кузютиной Т.В. проведена проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в ОБУ ССО «Железнодорожский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда» расположенном по адресу: Куржская область, г. Железнодорожск, ул. Привокзальная, 7, тел. 3-29-82.

Проверка проведена в присутствии директора ОБУ ССО «Железнодорожский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда» Таценко Е.И.

Проверкой установлено следующее. Согласно Уставу ОБУ ССО «Железнодорожский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда», утв. приказом Комитета социального обеспечения Куржской области от 20.04.2016 № 114, учреждение создано для предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания на условиях постоянного, временного (на срок, определенный в индивидуальной программе предоставления социальных услуг) и пятидневного (в неделю) круглосуточного проживания, а также в полустационарной форме социального обслуживания (в определенное время суток) детям в возрасте от 4 до 18 лет, с аномалиями умственного развития, в том числе детям-инвалидам, а также гражданами в возрасте от 18 до 25 лет из числа воспитанников учреждения, страдающим психическими расстройствами, в том числе инвалидам, признанным нуждающимися в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в порядке, установленном законодательством (п. 2.1. Устава).

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.02.2015 N 8 утверждены СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", которые распространяются на ОБУ ССО «Железнодорожский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда».

В соответствии с п. 1.1. СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы направлены на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по воспитанию, обучению, физическому развитию, оздоровлению, абилитации и реабилитации, а также уходу и присмотру в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в организациях, обеспечивающих временное проживание и социальную

реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной помощи государства.

Пунктом 1.3. СанПиН 2.4.3259-15 предусмотрено, что настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и эксплуатацией объектов организаций для детей-сирот: образовательных организаций, медицинских организаций и организаций, оказывающих социальные услуги, в которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В соответствии с п. 10.2. СанПиН 2.4.3259-15 здания организаций для детей-сирот оборудуются системами отопления и вентиляции. Системы отопления, вентиляции и/или кондиционирования воздуха должны обеспечивать нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений.

В силу требований п. 10.3. СанПиН 2.4.3259-15 температура воздуха в раздевальных, помещениях для занятий (подготовки уроков), жилых комнатах (спальнях), помещении для приема пищи, в помещениях для отдыха и игр (гостиные), санитарных узлах должна составлять не ниже 20 °С. При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха не более чем на 2 °С.

Согласно п. 10.4. СанПиН 2.4.3259-15 для контроля температурного режима жилые помещения (спальни), помещения для отдыха и игр, помещения для занятий (подготовки уроков), помещения медицинского назначения должны быть оснащены бытовыми термометрами, которые прикрепляются к стене на высоту 1,2 м от пола.

По состоянию на 07.12.2018 в период времени с 10.30 ч. до 12.30 ч. ОБУ ССО «Железногорский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда» осуществляло деятельность в штатном режиме.

В группе № 5, площадью 128,5 кв.м., расположенной на 2 этаже учреждения находилось 8 инвалидов мужского пола возраста от 15 до 20 лет. В помещениях группы № 5 (в спальнях, игровой и комнате отдыха) размещены бытовые термометры, которые в нарушение п. 10.4. СанПиН 2.4.3259-15 прикреплены к стене на высоту более 1,2 от пола (около 1,65 от пола)

В нарушение требований п. 10.3. СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по состоянию на 07.12.2018 в период времени с 10.30 ч. до 12.30 ч. в спальне № 1 группы № 5 температура воздуха составляла 12 °С, в спальне № 2 группы № 5 температура воздуха составляла 13 °С. В игровой комнате группы № 5 температура воздуха 07.12.2018 составляла 15 °С, в комнате отдыха группы № 5 температура воздуха составляла 13 °С.

Таким образом, в ОБУ ССО «Железногорский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда» не обеспечено соблюдение требований СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», температура воздуха в помещениях группы № 5, в которой ежедневно с 08.00 ч. до 17.00 ч. находятся инвалиды, в том числе несовершеннолетние, составляет менее 20 °С. По состоянию на

07.12.2018 температура воздуха в помещениях группы № 5 составляла от 12 °С до 15 °С.

Несоблюдение требований СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в ОБУ ССО «Железнодорожный детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда» по температурному режиму является нарушением прав детей-инвалидов на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека, и влечет угрозу жизни и здоровью детей.

Ст. помощник Железнодорожного
межрайонного прокурора Сычёва Ю.В.



Ведущий специалист-эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по Курской области
в г. Железнодорожке, Железнодорожском
и др. районах Кузютина Т.В.



С актом проверки ознакомлена, копия акта вручена:

директор ОБУ ССО «Железнодорожный детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда» Таценко Е.И.

