

**АКТ ПРОВЕРКИ
исполнения федерального законодательства**

г. Железнодорожск

25 декабря 2018

На основании поступившего в Железнодорожскую межрайонную прокуратуру обращения Варецкой Л.М. проведена проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в ОБУ ССО «Железнодорожский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда», расположенном по адресу: Курская область, г. Железнодорожск, ул. Привокзальная, 7, тел. 3-29-82.

Проверка проведена в присутствии директора ОБУ ССО «Железнодорожский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда» Таценко Е.И.

Проверкой установлено следующее. Согласно Уставу ОБУ ССО «Железнодорожский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда», утв. приказом Комитета социального обеспечения Курской области от 20.04.2016 № 114, учреждение создано для предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания на условиях постоянного, временного (на срок, определенный в индивидуальной программе предоставления социальных услуг) и пятидневного (в неделю) круглосуточного проживания, а также в полустационарной форме социального обслуживания (в определенное время суток) детям в возрасте от 4 до 18 лет, с аномалиями умственного развития, в том числе детям-инвалидам, а также гражданами в возрасте от 18 до 25 лет из числа воспитанников учреждения, страдающим психическими расстройствами, в том числе инвалидам, признанным нуждающимися в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в порядке, установленном законодательством (п. 2.1. Устава).

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.02.2015 N 8 утверждены СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", которые распространяются на ОБУ ССО «Железнодорожский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда».

В соответствии с п. 1.1. СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы направлены на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по воспитанию, обучению, физическому развитию, оздоровлению, абилитации и реабилитации, а также уходу и присмотру в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в организациях, обеспечивающих временное проживание и социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной помощи государства.

Пунктом 1.3. СанПиН 2.4.3259-15 предусмотрено, что настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с

проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и эксплуатацией объектов организаций для детей-сирот образовательных организаций, медицинских организаций и организаций, оказывающих социальные услуги, в которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В соответствии с п. 10.2. СанПиН 2.4.3259-15 здания организаций для детей-сирот оборудуются системами отопления и вентиляции. Системы отопления, вентиляции и/или кондиционирования воздуха должны обеспечивать нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений.

В силу требований п. 10.3. СанПиН 2.4.3259-15 температура воздуха в раздевальных, помещениях для занятий (подготовки уроков), жилых комнатах (спальнях), помещениях для приема пищи, в помещениях для отдыха и игр (гостиные), санитарных узлах должна составлять не ниже 20 °С. При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха не более чем на 2 °С.

Согласно п. 10.4. СанПиН 2.4.3259-15 для контроля температурного режима жилые помещения (спальни), помещения для отдыха и игр, помещения для занятий (подготовки уроков), помещения медицинского назначения должны быть оснащены бытовыми термометрами, которые прикрепляются к стене на высоту 1,2 м от пола.

По состоянию на 07.12.2018 в период времени с 10.30 ч. до 12.30 ч. ОБУ ССО «Железнодорожный детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда» осуществляло деятельность в штатном режиме.

В группе № 5, площадью 128,5 кв.м., расположенной на 2 этаже учреждения находилось 8 инвалидов мужского пола возраста от 15 до 20 лет. В помещениях группы № 5 (в спальнях, игровой и комнате отдыха) размещены бытовые термометры, которые в нарушение п. 10.4. СанПиН 2.4.3259-15 прикреплены к стене на высоту более 1,2 м от пола (около 1,65 м от пола)

В нарушение требований п. 10.3. СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по состоянию на 07.12.2018 в период времени с 10.30 ч. до 12.30 ч. в спальне № 1 группы № 5 температура воздуха составляла 12 °С, в спальне № 2 группы № 5 температура воздуха составляла 13 °С. В игровой комнате группы № 5 температура воздуха 07.12.2018 составляла 15 °С, в комнате отдыха группы № 5 температура воздуха составляла 13 °С.

На основании поручений Железнодорожной межрайонной прокуратуры филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в городе Железнодорожном» 10.12.2018 и 17.12.2018 проведены измерения параметров микроклимата в группе № 5 ОБУ ССО «Железнодорожный детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда», по результатам которых установлено, что 10.12.2018 фактическое значение температуры воздуха составляло в игровой комнате 18,5 °С, в спальне № 1 -18,1 °С, в комнате отдыха 17,9 °С, в спальне № 2 18,5 °С, в туалете № 2 19,9 °С, при нормативе не ниже 20 °С. По состоянию на 17.12.2018 фактическое значение температуры воздуха составляло в спальне для девочек 19,6 °С, в комнате отдыха 19,5 °С, в спальне для мальчиков 19,7 °С, при нормативе не ниже 20 °С.

Таким образом, в ОБУ ССО «Железнодорожный детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда» не обеспечено соблюдение требований СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», температура воздуха в помещениях группы № 5, в которой ежедневно с 08.00 ч. до 17.00 ч. находятся инвалиды, в том числе несовершеннолетние, составляет менее 20 °С.

В период с 07.12.2018 по 17.12.2018 параметры микроклимата в отдельных помещениях группы № 5 ОБУ ССО «Железнодорожный детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда» составляли ниже 20 °С, что подтверждается протоколами измерений параметров микроклимата от 10.12.2018 и от 17.12.2018.

Ст. помощник Железнодорожного
межрайонного прокурора Сычёва Ю.В.



С актом проверки ознакомлена, копия акта вручена:

директор ОБУ ССО «Железнодорожный детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда» Таценко Е.И.

